condotto flessibile afonico antibatterico in alluminio multistrato isolato

CONDOTTO FLESSIBILE IN ALLUMINIO ISOLATO SERIE -L10-1

CARATTERISTICHE

Condotto flessibile AFONICO, realizzato da un nastro di alluminio multistrato/poliestere MICROFORATO supportato da un filo di acciaio armonico tra due strati di alluminio saldati a caldo.
La superficie si presenta a parete interna resistente a agenti patogeni.
Isolato esternamente con materassino termoisolante in fibra di poliestere spess. 25 mm, densità 220 g/m².
Protezione esterna anticondensa in alluminio spess. 50 micron.

Colore: alluminio (protezione interna e esterna in alluminio).

Reazione al fuoco: certificato di classificazione di reazione a fuoco a norma UNI-EN 13501-1:2019 +A1 come BL-s1,d0.

Omologazione di resistenza al fuoco: rapporto n. GFT-9167/24-CLS

Pressione max: 2500 Pa.

Temperatura di esercizio: -20°C …+140°C

Raggio minimo di curvatura: 0,6 volte il diametro

Lunghezza: 10 metri di tubo per confezione.

Utilizzo: impianti laddove **sia necessario o opportuno ridurre eventuali rumori continui creati dalla ventilazione.**

Offre inoltre un isolamento del condotto dall'ambiente esterno che lo rende adatto per tuttli gli impianti di condizionamento, riscaldamento e ventilazione.

GRAFICO DI SELEZIONE RAPIDA TUBI FLESSIBILI serie -L10-1

NOTA IMPORTANTE: per una perdita di carico minima (come in grafico riportato a pag. sotto) il tubo deve essere installato disteso pressochè rettilineo e con pareti tese.

Airplast srl con sede in via Piave, 8 - 36066 SANDRIGO (VI), ITALIA
certifica e garantisce che il modello :

-L10-1 : Tubo flessibile in alluminio afonico isolato con poliestere/alluminio.

è stato testato e classificato secondo gli standard europei

UNI-EN 13501-1:2019 +A1

Classificazione di reazione al fuoco : Per condotte di ventilazione flessibili

classificato BL-s1, d0

rapporto n. GFT-9167/24-CLS

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi all'insieme di prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata, in conformità Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante.

In collaborazione con i migliori laboratori esperti in prove antincendio.

2024.12.18

REV 07/2025